

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства
внутрішніх справ України по Чернігівській області»
(ДУ «ТМО МВС України по Чернігів. обл.»)
проспект Миру, 217, м. Чернігів, 14029, тел. (04622) 5-39-39, факс (04622) 5-65-24
e-mail: tmo_cn@mvs.gov.ua, сайт: <https://health.mvs.gov.ua/chernihiv>
Код ЄДРПОУ 08734598

**Голові ГО "Чернігівська обласна
організація Українського
Товариства Охорони Природи"
Світлані ПОТОЦЬКІЙ**

**Департаменту екології та
природних ресурсів Чернігівської
обласної державної адміністрації**

**Про надання відповіді
на зауваження та пропозиції**

Надаємо відповіді на зауваження та пропозиції, надані головою ГО "Чернігівська обласна організація Українського Товариства Охорони Природи" Потоцькою Світланною під час громадських обговорень планованої діяльності «Будівництво артезіанської свердловини Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Чернігівській області», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217», номер справи в єдиному реєстрі №11475.

1. У Звіті з оцінки впливу на довкілля в розділі, присвяченому кліматичному фактору (розділ 4), згадується «використання альтернативних джерел електроживлення».

Проте ця альтернатива не була розглянута у розділі «Опис виправданих технічних альтернатив», де повинні бути представлені всі реальні техніко-економічні та екологічно обґрунтовані варіанти.

Вимоги нормативно-правових актів: Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», звіт має містити аналіз виправданих альтернатив, включаючи опис основних причин вибору проектного рішення з урахуванням його впливу на довкілля.



ДУ "ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛ." № 33/45-1251 від 18.06.2025 (10803)

Підписав: Галеева Алла Євгенівна

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000036121E0039C8D900

Дійсний: з 03.10.2024 21:00:00 по 03.10.2026 20:59:59

Сонячна електроенергія, як джерело живлення для насосного обладнання, є не лише екологічно чистішою альтернативою, але й потенційно енергоефективною та економічно виправданою. Її ігнорування в технічних альтернативах не дозволяє зробити об'єктивну оцінку екологічних переваг проекту, порівняно з використанням викопного або централізованого енергоживлення.

Пропонуємо доповнити розділ Звіту з ОВД повноцінним аналізом альтернативи із використанням сонячної електростанції та автономних джерел живлення.

Відповідь: Щодо альтернативної енергії - сонячна енергія не може гарантовано забезпечити постійне електропостачання в зимовий період та в темну пору доби, тому необхідно приймати як мінімум два джерела електропостачання. У випадку, якщо основним буде сонячна електроенергія, все одно треба підключатись до основного джерела електропостачання. Даний варіант був проаналізований та прорахований на початку розроблення робочого проекту на етапі складання технічного завдання, і до проектування прийнятий варіант з підключенням до існуючих мереж електропостачання Установи. Варіант з двома джерелами електропостачання потребує великих фінансових витрат, яких не має в бюджеті установи. Крім того, у Державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Чернігівській області» наявне резервне джерело електропостачання на випадок аварій та надзвичайних ситуацій, яке в змозі забезпечити електроенергією свердловину. Також наголошуємо, що проектуєма свердловина виконуватиме роль резервного джерела водопостачання для Установи.

2. У Звіті зазначено: «За своїми властивостями води цього горизонту, в цілому, відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за винятком вмісту заліза»

У розділі 5.4 Звіту з оцінки впливу на довкілля («Ризики для здоров'я людей...») відсутній аналіз потенційного впливу якості води із проектованої свердловини на здоров'я населення, яке безпосередньо користуватиметься цією водою.

Пропонуємо доповнити розділ 5.4 Звіту аналізом ризику для здоров'я населення, що користуватиметься водою із проектованої артезіанської свердловини, з урахуванням потенційного перевищення вмісту заліза.

Відповідь: Планованою діяльністю передбачено встановлення в насосній станції фільтр-установки очищення води "Антарес 777", яка складається з аератору і колони, що фільтрує. Даний фільтр очищає воду від розчиненого

заліза, марганцю, аміаку і сірководня. В Звіті з ОВД це описано в п. 1.3 та 1.4. Після очищення вода зі свердловини відповідатиме вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», тому ризику для здоров'я населення, яке споживатиме дану воду не буде.

3. Пропонуємо розглянути пропозицію щодо встановлення автономного освітлення (наприклад, сонячного), для безпечного користування у темний час доби.

Відповідь: По всій території Установи, де передбачається розміщення свердловини з кюветом наявне існуюче вуличне освітлення. Крім того режим роботи установи не є цілодобовим.

4. У Звіті вказано «Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною інспекцією з архітектури та містобудування України» чи є необхідним для провадження планованої діяльності отримання дозволу на спеціальне водокористування?

Відповідь: Державною установою «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Чернігівській області» будуть вжиті всі заходи, щодо отримання всіх необхідних дозволів згідно чинного законодавства. Якщо водорозбір води зі свердловини з бюветом буде більше ніж 5м³/добу, то буде отримувати дозвіл на спец водокористування.

Начальник установи-лікар

Алла ГАЛЕЄВА