УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМАЦЬКЕ»

БАХМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16500 м. Бахмач , вул. Соборності , 42 тел. kpbahmach@ukr.net код 37400752

26.02.2026 р. № 27 На №06-06/1242 від 27.05.2025 року

Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

Про післяпроєктний моніторинг

На ваш лист №06-06/1242 від 27.05.2025 року, адресований Бахмацькій міській раді, повідомляємо, що об'єкт «Будівництво свердловини з водозабірною колонкою в с Курінь Ніжинського району Чернігівської області, після завершення будівництва та введення в експлуатацію, переданий в безоплатне користування, балансоутримання і обслуговування КП «Бахмацьке» Бахмацької міської ради Чернігівської області відповідно до рішення п'ятдесят дев'ятої сесії восьмого скликання Бахмацької міської ради згідно з Актом приймання-передачі майна Б/Н від 30.04.2025 року.

На даний час підприємством здійснюється контроль за санітарно-технічним станом об'єкту –свердловини з водозабірною колонкою-, постійно утримується в належному стані зона санітарної охорони об'єкту. Постійно здійснюється контроль санітарного стану прилеглої до водозабору території для запобігання виникнення джерел потенційного забруднення.

Відповідно до пункту 6 Екологічних умов провадження планової діяльності ВИСНОВКУ оцінки впливу на довкілля №92-20237610855/1 від 12.01.2024 року повідомляємо, що для визначення якості видобутої води за показниками епідеміологічної безпеки було укладено договір з ДУ «Чернігівського ОЦКПХ МОЗ України» та Бахмацьким відділенням Ніжинського міськрайонного відділу ДУ «Чернігівського ОЦКПХ МОЗ України». Відповідно до проведених досліджень зазначено, що відібрані зразки води зі свердловини з водозабірною колонкою в с Курінь Ніжинського району Чернігівської області відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Додатки : протоколи досліджень на 7 арк.

Директор Ігор ШАПОВАЛ

Наталія Крисенко, 0973298138

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я України **ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»**		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ **ФОРМА № 205/о** Затверджена наказом МОЗ України **04.01.2001 р. № 1**

РЕЗУЛЬТАТ № 27, 28
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження _____

паразитологічна лабораторія ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Назва зразка вода питна (свердловина)

Місце відбору зразка Ніжинський р-н, Бахмацька Т.Г, с. Курінь, вул. Бірюзова,2А

Мета дослідження відповідність ДСан.ПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (паразитологічні показники), згідно договору № 23-08/41 від 19.08. 2025

Дата надходження матеріалу в лабораторію |_2_|_3|_0_|_9_|_2_|_5_|
число, місяць, рік

Результат дослідження яйця та личинки гельмінтів, цисти та ооцисти патогенних кишкових найпростіших не виявлені

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі « 24 » вересня 2025р.

Фельдшер - лаборант _____ Л.М.Ізбенко
(підпис)

Заступник генерального директора _____ **А.С.Ярошенко**
(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Державна установа «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»

вул. Любецька, 11а, м. Чернігів, 14002, тел. (0462) 77-47-03, факс 65-13-39,
E-mail: admin@cnobldses.gov.ua, https://cn.cdc.gov.ua, код ЄДРПОУ 38509742

201291
Випробування

«ДУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитована Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 201291 чинний до 26.11.2028»

Затверджую:
Заступник генерального директора
_____ Куліцький Б.Г.
«01» 10. 2025р.

П Р О Т О К О Л
випробування № 25_437 від «1» жовтня 2025 р.

Зразок Вода питна із свердловини

Дата виготовлення 23.09.2025р.

Дата відбирання зразка 23.09.2025р.

Дата надходження в лабораторію 23.09.2025р.

Дата проведення випробування 23.09.2025 - 01.10.2025

Виробник Комунальне підприємство «Бахмацьке» Бахмацької міської ради Чернігівської області вул.Соборності, 42, м. Бахмач, Ніжинський р-н
(назва, адреса, телефон)

Замовник Комунальне підприємство «Бахмацьке» Бахмацької міської ради Чернігівської області вул.Соборності, 42, м. Бахмач, Ніжинський р-н
(назва, адреса, телефон)

Ким відібрано Діловод Курінського старостату - Беба В.П., робітник з благоустрою КП «Бахмацьке» - Губар О.М.

План та метод відбирання зразків ДСТУ ISO 5667-2:2003; ДСТУ ISO 5667-3-2001, Наказ МОЗ № 60 від 03.02.05р.

Стан зразка задовільний

Мета випробувань: перевірка на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Державні санітарні норми та правила. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Протокол № 25_437 від 01.10.2025р.
Назва зразка: Вода питна із свердловини

Результат випробування на мікробіологічні, фізико-хімічні показники

Найменування показника	НД на метод випробування	Норма згідно НД	Результат випробування	Невизначеність	Відмітка про відповідність або невідповідність	Доповнення, відхилення або винятки з методу випробування
ЗМЧ	Наказ МОЗ № 60 від 03.02.05р	Не більше 50 КУО/см3	5 КУО/ $см^3$	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
Загальні коліформи	Наказ МОЗ № 60 від 03.02.05р	Відсутні в 100,0 $см^3$	Не виявлено	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
E.coli	Наказ МОЗ № 60 від 03.02.05р	Відсутні в 100,0 $см^3$	Не виявлено	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
Ентерококи	Наказ МОЗ № 60 від 03.02.05р	Відсутні в 100,0 см3	Не виявлено	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
Патогенні ентероб	Наказ МОЗ № 60 від 03.02.05р	Відсутні в 1 дм3	Не виявлено	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
Запах - при 20^{0}С - при 60^{0}С	МВВ № 20 (С/Г)	≤ 3 балів	1 бал	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
Смак та присмак	МВВ № 20 (С/Г)	≤ 3 балів	1 бал	Не визначається	Відповідає НД	Відсутні
Забарвленість	МВВ № 16 (С/Г)	≤ 35 град.	16,2 град.	2,1 град.	Відповідає НД	Відсутні
Каламутність	ДСТУ ISO 7027:2003	≤ 3,5 НОК	2,5 НОК	0,3 НОК	Відповідає НД	Відсутні
Амоній	МВВ № 11 (С/Г)	≤ 2,6 мг/$дм^3$	≤ 0,05 мг/$дм^3$	-	Відповідає НД	Відсутні
Алюміній	МВВ № 4 (С/Г)	не нормовано	< 0,04 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
Поверхнево – активні речовини аніонні (АПАР)	МВВ 09-ІВК-10-2022	не нормовано	< 0,1 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
Важкі метали:	МВВ № 6 (С/Г)	не нормовано	5,04 ммоль/$дм^3$	0,20 ммоль/$дм^3$	-	Відсутні
- Кадмій			< 0,001 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
- Кобальт			< 0,01 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
- Мідь			< 0,1 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
- Нікель			< 0,01 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
- Хром загальний			< 0,01 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
- Цинк			< 0,1 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
Водневий показник (pH)	ДСТУ 4077-2001	(6,5-8,5) од. pH	8,06 од. pH	0,06 од. pH	Відповідає НД	Відсутні
Гідрокарбонати	МВВ № 1 (С/Г)	не нормовано	472 мг/$дм^3$	15 мг/$дм^3$	-	Відсутні
Загальна лужність	ДСТУ ISO 9963-1:2007	не нормовано	7,73 ммоль/$дм^3$	0,25 ммоль/$дм^3$	-	Відсутні
Загальна жорсткість	ДСТУ ISO 6059:2003	≤ 10,0 ммоль/$дм^3$	5,36 ммоль/$дм^3$	0,11 ммоль/$дм^3$	Відповідає НД	Відсутні
Залізо загальне	МВВ № 22 (С/Г)	≤ 1,0 мг/$дм^3$	0,41 мг/$дм^3$	0,06 мг/$дм^3$	Відповідає НД	Відсутні
Кальцій	ДСТУ ISO 6058:2003	не нормовано	78,8 мг/$дм^3$	1,2 мг/$дм^3$	-	Відсутні
Магній	МВВ № 8 (С/Г)	не нормовано	17,4 мг/$дм^3$	1,5 мг/$дм^3$	-	Відсутні
Марганець	МВВ № 17 (С/Г)	≤ 0,5 мг/$дм^3$	< 0,01 мг/$дм^3$	-	Відповідає НД	Відсутні
Миш'як	МВВ № 10 (С/Г)	не нормовано	< 0,01 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні
Молібден	МВВ № 5 (С/Г)	не нормовано	< 0,0025 мг/$дм^3$	-	-	Відсутні

Протокол № 25_437 від 01.10.2025р.
Назва зразка: Вода питна із свердловини

Нафтопродукти	МВВ 06-ІВК-10-2022	не нормовано	< 0,025 мг/дм^3	-	-	Відсутні
Нітрати (за NO_3)	ДСТУ ISO 10304-1:2003	≤ 50,0 мг/дм^3	< 1,0 мг/дм^3	-	Відповідає НД	Відсутні
Нітрити	ДСТУ ISO 10304-1:2003	≤ 3,3 мг/дм^3	< 0,1 мг/дм^3	-	Відповідає НД	Відсутні
Ртуть	МВ № 10.1-115-2005	не нормовано	< 0,0005 мг/дм^3	-	-	Відсутні
Перманганатна окиснюваність	МВВ № 24 (С/Г)	≤ 5,0 мг/дм^3	2,08 мг/дм^3	0,12 мг/дм^3	Відповідає НД	Відсутні
Поліфосфати (за PO_4)	МВВ № 14 (С/Г)	не нормовано	< 0,01 мг/дм^3	-	-	Відсутні
Сульфати	ДСТУ ISO 10304-1:2003	≤ 500 мг/дм^3	19,0 мг/дм^3	2,2 мг/дм^3	Відповідає НД	Відсутні
Сухий залишок	МВВ № 26 (С/Г)	≤ 1500 мг/дм^3	658 мг/дм^3	9 мг/дм^3	Відповідає НД	Відсутні
Фториди	ДСТУ ISO 10304-1:2003	≤ 1,5 мг/дм^3	< 0,1 мг/дм^3	-	Відповідає НД	Відсутні
Хлориди	ДСТУ ISO 10304-1:2003	≤ 350 мг/дм^3	10,5 мг/дм^3	1,2 мг/дм^3	Відповідає НД	Відсутні
Хлор залишковий	МВВ № 19 (С/Г)	≤ 0,5 мг/дм^3	< 0,3 мг/дм^3	-	Відповідає НД	Відсутні
Фосфорорганічні пестициди (ФОП):	МВВ № 7 (С/Г)					
- карбофос (малатіон)		не нормовано	< 0,0001мг/дм^3	-	-	Відсутні
- паратіон-метил (метафос)						
- трихлорфон (хлорофос)						
Хлорорганічні пестициди (ХОП):	МВВ № 9 (С/Г)					
- альдрін		не нормовано	< 0,0001мг/дм^3	-	-	Відсутні
- гамма-ГХЦГ						
- гептахлор						
- ДДТ						
- ДДД						
- ДДЄ						

Аналіз проводився на обладнанні
- Атомно-абсорбційній спектрофотометр С-115М1 № 65 , сертифікат калібрування № 09/906/2/24 від 18.11.24р.
- Атомно-абсорбційній спектрофотометр AAS contrAA 800D, сертифікат калібрування № 09/906/24 від 18.11.24р.
- Спектрофотометр inSpect-102,зав. № V122111501, сертифікат калібрування № 09/912/24 від 18.11.24р.
- Спектрофлуорометр Duetta зав. № DU 5310022453A00540H, сертифікат калібрування № 09/904/24 від 18.11.24р.
- pH метр – мілівольтметр типу pH-150 МИ, зав. № 8413, сертифікат калібрування № 09/921/24 від 18.11.24р.
- Газовий хроматограф Кристал-Люкс № 421, сертифікат калібрування № 09/908/24 від 18.11.24р.
- Іонний хроматограф, зав. № 221040325, сертифікат калібрування № 09/905/24 від 18.11.24р.
- Ваги аналітичні ВЛР -200 № 854, сертифікат калібрування № 09/919/24 від 18.11.24р.
- Газоаналізатор ртуті «Юлія-2» № 0514, сертифікат калібрування № 09/924/24 від 18.11.24р.
- Шафа сушильна 2В-151 № 10968, сертифікат калібрування № 09/913/24 від 18.11.24р.
- Ротаційний випарник RE-52B № 5С, сертифікат калібрування № 09/911/24 від 13.11.24р.

Умови навколишнього середовища відповідають вимогам.
Тлумачення, інтерпретації відсутні.

Протокол № 25_437 від 01.10.2025р.
Назва зразка: Вода питна із свердловини

Примітка: Протокол випробувань продукції стосується тільки зразків, які представлені на випробування, у тому вигляді, у якому їх було отримано.

Передрукування протоколу або його частки без дозволу установи забороняється.

ВИСНОВОК: наданий для випробування зразок води питної із свердловини відповідає вимогам нормативної документації за дослідженими показниками.

Відповідальні виконавці:

Завідуюча санітарно-гігієнічною лабораторією _____ С.В.Пирожкова

Лікар-бактеріолог _____ О.Ю.Тимошенко

Відповідальний за складання протоколу _____ І.І. Усик

Код форми за ЗКУД	-	-	-	-	-	-	-	-
Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 312/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	

ПРОТОКОЛ № *3604*
дослідження питної води
від " *01* "*жовтня 2025* року

Місце відбору проби: *вул. Бірюзова, 2 А, с. Курінь, Бахмацька ТГ,Ніжинський район, КП «Бахмацьке»*

Найменування вододжерела: *свердловина (трубчатий колодязь)*

Дата і час відбору проби: *23.09.2025 р. 08*^{30} Дата і час доставки проби: *23.09.2025 р. 10*^{30}

(відібрано і доставлено замовником ,згідно договору № 23-08/41 від 19.08.2025 р.)

Запах - бали при 20^0 С - бали при 60^0 С

Присмак - бали при 20^0 С, кольоровість (забарвленість) - градуси

Мутність *(каламутність)* - по НОК

Осад (описати) -

			ДСанПін 2.2.4-171-10
Прозорість	-	см	
pH	-	од. pH	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий хлор	-		
вільний	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
зв'язаний	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий озон	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Окисність *(перманганатна)*	-	мгО/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Азот *аміаку (амонію NH^{4+})*	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Азот *нітритів (NO_2)*	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Азот *нітратів (NO_3)*	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Загальна жорсткість	-	ммоль/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сухий залишок	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хлориди	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Сульфати	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залізо *(загальне)*	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Мідь	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Цинк	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Свинець	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Миш'як	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Барій	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Фтор *(фториди)*	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Залишковий алюміній	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поліфосфати	-	мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10

Селен	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нікель	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Марганець	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Поверхнево-активні речовини (аніонні)	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Феноли (леткі)	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Нафтопродукти	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Лужність загальна	-		ммоль/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Магній	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ртуть	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Талій	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Ціаниди	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Хром (+6)	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Кадмій	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Пестициди	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10
Стронцій стабільний	-		мг/дм^3	ДСанПін 2.2.4-171-10

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм^3 - *сірководень < 0,1 мг/дм^3*

- натрій та калій – 72,3 мг/дм^3

Підпис особи, що проводила дослідження: *Фельдшер-лаборант Агаркова О.Г.*

Погоджено:
Зав.сан.-гіг. лабораторією .
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» _____ *(підпис)* *С.В.Пирожкова*

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: *За визначеними показниками якість відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»*

В.о.завідувача відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» _____ *(підпис)* *О.М. Багмет*